

「奈良市旧神功小学校跡地活用に係る市有地売却等」プロポーザルに係る質疑回答

番号	質問の対象	頁	質問の内容	回答
13	要求水準書	2	赤茶色の水の水質調査時期をご教示ください。	年度内での調査を予定しております。結果の提示につきましては事業者選定後となります。
14	要求水準書	3	防火水槽の設置の向き（梯子の設置されている向き）をご教示ください。	参考提示している写真で確認願います。
15	要求水準書	3	防火水槽の水がどこから流入し、どこから流出しているのか、その経路を教えてくださいませんか。	補水管及び溢水管は設置されていませんので、補水時は、散水等でマンホールに直接補水、溢水は、マンホール蓋から流出するようになっています。
16	要求水準書	5	当該地の北西側の遊歩道につきまして、市の植栽の管理の考え方を伺えますでしょうか。当該敷地への枝の越境等も見られますが、選定等は市で行っていただけますでしょうか。	剪定につきましては必要に応じ、随時実施する予定です。事業者において予め伐採されることについては可能です。 なお、歩道接続等を行う箇所については事業者負担により、適切な処置をお願いいたします。
17	要求水準書	5	プールに関する排水等の関連資料を提示いただきたい。	様式第8号『情報提供申込書兼秘密保持誓約書』提出済の事業者に対して、図面提供をさせていただきます。
18	要求水準書	5	当該地のプール西側のぬかるみ対策として、プールの西側数メートルを通っております排水管及びプール南西の排水桝（鉄板蓋のもの）に浸透管等の雨水を接続することは可能でしょうか。	グラウンドの水はけ改良を図る透水管やボックスカルバート等の表面に桝等が露出しないものであれば設置可能です。また、グラウンド端であれば、一部露出が可能です。

参考：防火水槽タラップ位置

